

Zużycie energii cieplnej w 2023 roku, w rozbiu na wymiennikownie [GJ]

lp.	Wymiennikownia		styczeń			luty				marzec				kwiecień				maj				czerwiec			
			2022	2023	Różnica	2022	2023	Różnica		2022	2023	Różnica		2022	2023	Różnica		2022	2023	Różnica		2022	2023	Różnica	
			GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	%	GJ	GJ	GJ	%	GJ	GJ	GJ	%	GJ	GJ	GJ	%	GJ	GJ	GJ	%
1	ul. T.Wilczyńskiego 79	c.o.	603,11	501,03	-102,08	585,02	490,73	-94,29	-16,12	512,34	394,96	-117,38	-22,91	436,20	232,02	-204,18	-46,81	63,07	32,35	-30,72	-48,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ul. T.Wilczyńskiego 75a	c.o.+c.w.	105,50	88,71	-16,79	92,18	78,11	-14,07	-15,26	80,31	68,45	-11,86	-14,77	74,42	44,71	-29,71	-39,92	23,71	22,59	-1,12	-4,72	11,07	11,32	0,25	2,26
3	ul. T.Wilczyńskiego 71	c.o.+c.w.	217,30	168,02	-49,28	225,89	153,99	-71,90	-31,83	177,55	132,99	-44,56	-25,10	146,14	81,59	-64,55	-44,17	49,68	41,96	-7,72	-15,54	22,48	21,99	-0,49	-2,18
4	ul. Bychawska 19	c.o.	656,54	512,26	-144,28	656,91	464,67	-192,24	-29,26	548,79	406,70	-142,09	-25,89	463,01	224,39	-238,62	-51,54	55,81	31,10	-24,71	-44,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		c.w.	199,42	156,30	-43,12	184,20	131,19	-53,01	-28,78	158,61	142,00	-16,61	-10,47	172,14	130,00	-42,14	-24,48	166,68	153,32	-13,36	-8,02	93,11	116,08	22,97	24,67
5	ul. Fabryczna 5	c.o.	609,44	428,47	-180,97	611,05	372,36	-238,69	-39,06	405,02	313,14	-91,88	-22,69	342,48	179,34	-163,14	-47,63	38,82	23,29	-15,53	-40,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		c.w.	114,42	134,81	20,39	130,22	114,87	-15,35	-11,79	117,60	123,71	6,11	5,20	128,63	113,49	-15,14	-11,77	129,01	130,82	1,81	1,40	73,57	94,20	20,63	28,04
6	ul. Fabryczna 9	c.o.	583,81	471,66	-112,15	608,81	395,51	-213,30	-35,04	494,22	325,11	-169,11	-34,22	430,67	179,13	-251,54	-58,41	56,08	31,13	-24,95	-44,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		c.w.	118,44	131,64	13,20	121,65	108,83	-12,82	-10,54	109,12	117,54	8,42	7,72	120,19	105,98	-14,21	-11,82	119,72	118,70	-1,02	-0,85	63,77	84,19	20,42	32,02
7	Os. Zapłocie	c.o.+c.w.	594,80	515,90	-78,90	600,10	477,20	-122,90	-20,48	511,50	436,80	-74,70	-14,60	518,70	270,10	-248,60	-47,93	191,00	143,10	-47,90	-25,08	78,40	88,90	10,50	13,39
		Razem	3802,78	3 108,80	-693,98	3 816,03	2 787,46	-1 028,57	-26,95	3 115,06	2 461,40	-653,66	-20,98	2 832,58	1 560,75	-1 271,83	-44,90	893,58	728,36	-165,22	-18,49	342,40	416,68	74,28	21,69

Uwagi:

na wymiennikowni przy ul. Fabrycznej 5, była korekta z wartości 903,07 GJ na 609,44 GJ w lutym 2022 r.

przerwa w dostawie energii cieplnej, w 2022r: od 30.05 do 10.06, w 2023r: od 26.06 do 07.07